

ZP. 271.01.2014

**INFORMACJA
do wszystkich Wykonawców**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn.

„Budowa placów zabaw na terenie gminy w miejscowości Janowiec, Chichy, Lubiechów, Śliwnik i Żeliszew oraz parkingu w Bobrzanach” podzieloną na 2 części zamówienia.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udzielono wyjaśnień, w związku z pytaniami Wykonawców, dotyczących postanowień SIWZ.

Po przeanalizowaniu udzielonych odpowiedzi i wniosków Wykonawców dokonuje się sprostowania następujących odpowiedzi :

1. Odpowiedź na pytanie nr 2 ; udzielona w dniu 29.01.2014 , po sprostowaniu otrzymuje brzmienie :

Jeżeli w dokumentach Wykonawcy, poświadczających spełnienie warunku postawionego w pkt. 5.5.2) SIWZ, dotyczącego wykonanych placów zabaw nie znajduje się precyzyjna informacja o wielkości w [m2] i ilości/rodzajach wbudowanych urządzeń, to w załączniku nr 5 do SIWZ w rubryce „Rodzaj roboty budowlanej” **należy to opisać**.

Informacja taka będzie przyjęta jako oświadczenie Wykonawcy i posłuży do oceny spełniania warunku, jednak musi być potwierdzona dokumentami, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazującymi, czy zostały one wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Nadmienia się że; jeśli okres wyznaczony przez Zamawiającego na przygotowanie i złożenie oferty jest zbyt krótki na zgromadzenie dokumentów poświadczających wykonane roboty i Wykonawca nie załączy ich w ofercie – Zamawiający w trybie art. 26.1.3. ustawy Prawo zamówień publicznych wezwie go do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

2. Odpowiedź na pytanie nr 7 ; udzielona w dniu 30.01.2014, po sprostowaniu otrzymuje brzmienie :

Korytowanie gruntu pod strefy bezpieczeństwa na głębokość zgodną z normą PN – EN 1177 pod urządzenia zabawowe o wysokości swobodnego upadku pow. 1 m.

Nawierzchnia bezpieczna wykonana z piasku powinna wynosić minimum 30 cm grubości.

* * *

Postanowienia zawarte w zamieszczonym sprostowaniu są wiążące dla stron, nie skutkują sporządzeniem Modyfikacji SIWZ, nie powodują potrzeby zmiany ogłoszenia.

BURMISTRZ
/-/ Małgorzata Sendecka

HC Chrostowski