

Zamawiający:

Data : 19.03.2018 r.

Gmina Małomice
pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 MAŁOMICZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ dotyczące zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn : „**Remont nawierzchni drogi gminnej ul. A. Mickiewicza w Małomicach**”

- Adresat zapytania
- Wykonawcy (- wszyscy-)

Dotyczy : odpowiedzi na zapytania z dnia 13.03.2018 r. jednego z Wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 13.03.2018 r.

Pytanie 1) Projekt budowlany w części opisowej przewiduje zmianę lokalizacji istniejących wpustów ulicznych w przedmiarze robót nie ujęto tych prac prosimy o uzupełnienie zamieszczonego przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO nr 1:

Stosowne uzupełnienie przedmiarów robót zostało zamieszczone na stronie zamawiającego w dniu 13 marca 2018 r. i obejmowało ono: Organizację Ruchu i Odwodnienie.

Pytanie 2) Prosimy o wyrażenie zgody na zmianę siatki przewidzianej do wzmocnienia nawierzchni z projektowanej stalowej na siatkę z włókna szklanego. Projektowana siatka stalowa jest co najmniej kilkukrotnie droższa od siatki z włókna szklanego, a proponowana siatka posiada takie same wymagane parametry jak siatka stalowa.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO nr 2:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki wzmacniającej nawierzchnię z włókna szklanego zamiast siatki stalowej pod warunkiem, iż spełniać ona będzie parametry określone przez Zamawiającego dla siatki stalowej

Pytanie 3) Ze względu na skomplikowany zakres prac do wykonania prosimy o zmianę kryteriów oceny ofert poprzez wydłużenie maksymalnego terminu realizacji zamówienia do 31.11.2018 r.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO nr 3 :

Zamawiający nie przewiduje zmiany kryteriów oceny ofert w tym terminu zakończenia realizacji zamówienia

Małomice, 19 marca 2018 r.

z up. BURMISTRZA
mgr *Wincenty Chłostowski*
Sekretarz Gminy