



Małomice 16.10.2019

**GMINA MAŁOMICE**  
**Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej**  
w Małomicach  
ul. Fabryczna 3 67-320 Małomice  
sekretariat / Kierownik  
tel./fax.: (68) 37 69 069  
księgowość: (68) 37 69 725  
e-mail: [mzgk@mzgkmalomice.pl](mailto:mzgk@mzgkmalomice.pl)

Nasz znak : MZGK.2620.2570.2019

## **WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DLA BUDOWY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO I KANALIZACYJNEGO**

Dotyczy : Wniosku z dn 27.09.2019 r.

**PROJEKTOWANIE-NADZÓR-DORADZTWO S.C. Sławomir i Monika FOSSA**,  
adres do korespondencji: ul. Podwale 11, 59-500 Złotoryja  
w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  
nieruchomości pod projektowane przedszkole: dz. nr **311** położonej w Małomicach.

### **I. Techniczne warunki przyłączenia :**

1. Miejsce połączenia sieci kanalizacyjnej z instalacjami wnioskodawcy :  
Studzienka rewizyjna na istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, tj. rurociągu PCV Ø 200, w ulicy Konopnickiej, wskazana na załączonej mapie (*kolor czerwony*)
2. Materiał z którego wykonane jest połączenie z instalacją wnioskodawcy :  
Do wskazanej studni rewizyjnej wnioskodawca musi wykonać wykop i podłączenie rurą pod nadzorem MZGK w Małomicach, zaleca się min. PCV Ø 160 mm,.
3. Miejsce podłączenia sieci wodnej z instalacjami odbiorcy :  
Do istniejącego wodociągu z rur żeliwnych Ø 100, w ul. Konopnickiej; w dowolnym miejscu na odcinku wskazanym na załączonej mapie (*kolor niebieski*).  
*Nadmienia się, że w roku 2020 odcinek w/w rurociągu jest planowany do remontu na nowe PE*
4. Zalecane materiały do wykonania przyłącza wodnego :  
Przyłącza wodne należy połączyć z instalacją dostawcy odpowiedniej średnicy opasko-nawiertką, zakończoną obudową i skrzynką do zasuw, która powinna być wbudowana i ustabilizowana w poziomie nawierzchni.
5. Miejsce zainstalowania wodomierza głównego:



W pomieszczeniu do tego wydzielonym, suchym, łatwo dostępnym, zabezpieczonym przed zalaniem wodą i mrozem oraz możliwością uszkodzenia mechanicznego. Dopuszcza się wybudowanie studzienki wodomierzowej, dostępnej dla odczytującego stan wodomierza głównego.

Na instalacji wewnętrznej, tzn. za wodomierzem głównym i zaworem; wnioskodawca musi zamontować zawór antyskażeniowy.

6. Wymagana jakość i sposób odprowadzania ścieków.

Zgodna z art. 9 i 10 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków.

7. Sieć p-poż: we wnioskowanej odległości od projektowanego budynku nie istnieje odpowiedni hydrant, dlatego też w celu ochrony obiektu należy go zaprojektować i wykonać przy obiekcie na sieci wewnętrznej.

## II. Informacje formalno prawne

1. Warunki określone przez MZGK w Małomicach stanowią podstawę do rozpoczęcia prac projektowych i powinny być uwzględnione w rozwiązaniach projektowych budowanego przyłącza.

2. Warunki przyłączenia są ważne dwa lata od dnia wydania

**3. Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej z MZGK w Małomicach.**

4. Niezwłocznie po wykonaniu przyłącza, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, MZGK w Małomicach dokonuje komisijnego odbioru wykonanego przyłącza pod kontem spełnienia warunków technicznych.

5. Zgodnie z Ustawą ( Dz. U. Nr.72 ) z dnia 7 czerwca 2001r. „ O zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków” rozdział 2 art.15 punkt 2. Realizację budowy przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej lub pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego, zapewnia na własny koszt osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci.

**6. Wnioskodawca jest zobowiązany do wykonania na własny koszt pomiaru geodezyjnego wykonanego przyłącza i dostarczenia mapki po wykonawczej do MZGK w Małomicach.**

7. Przyłącza wykonane przez wnioskodawcę pozostają jego własnością oraz będą przez niego utrzymywane.

8. Warunki dostawy wody i odprowadzenia ścieków z nieruchomości **określi umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków zawarta z MZGK, po złożeniu odpowiedniego wniosku przez właściciela. Niezwłocznie po wykonaniu przyłączy.**

9. Jeśli na danej nieruchomości występuje współwłasność , to w/w warunki dotyczą wszystkich współwłaścicieli.

Otrzymują :

1. Adresat

2. A/a

MZGK w Małomicach  
p.o. KIEROWNIK

.....  
Inż. Jolanta Grzelak

