



Uwagi:

1. Maksymalna długość przewodu YDY 2x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 – 22 m.
2. Maksymalna długość przewodu YDY 4x2,5 mm² łączącego moduł alarmowy MD-2.Z z zaworem MAG-3 – 44 m (z dodatkową puszką Pz2).
3. Zawór elektromagnetyczny MAG-3 DN50 w szafce gazowej po stronie instalacji
4. Detektory gazu ziemnego – 2szt. zlokalizowane w pobliżu odbiorników gazu

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

FOSSA

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67-320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa przedszkola w Małomicach wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.	data	05.06.2020
adres	DZ. NR 311 OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE-MIASTO		
rysunek	RZUT KOTŁOWNIA GAZOWA - INSTALACJA DETEKCJI GAZU		skala SCHEMAT rys. S5.5
stadium	P.W. - BR. SANITARNA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Agnieszka Bryłkowska	w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 125/DOS/15	
sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski	w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 108/DOS/07	