

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Zasilanie	Ogranicznik przepięć typ 2	Sygnalizacja obecności napięcia	Wyłącznik różnicowoprądowy	Przekaźnik bistabilny	Oświetlenie wejścia	Oświetlenie ewakuacyjne	Oświetlenie wejścia	Oświetlenie + wentylator	Oświetlenie + wentylator	Oświetlenie ewakuacyjne	Sterowanie z RG	Oświetlenie zewnętrzne	Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne		Wyłącznik różnicowoprądowy	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne	Gniazda wtykowe ogólnodostępne		Wyłącznik różnicowoprądowy	Zmywarka kuchenna	Zmywarka podblatowa	Gniazda wtykowe - okap	Wyłącznik różnicowoprądowy	Płatelnia	Trzon grzewczy	Wyłącznik różnicowoprądowy	Piec konwekcyjno - parowy	Taboret elektryczny	Gniazda wtykowe okap		Gniazda wtykowe ŁAŹNIA	Kontrola dostępu	System alarmowy	Wyłącznik różnicowoprądowy	Jednostka zewnętrzna klimatyzacji	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Klimatyzator	Rozdzielacz co	Rozdzielacz co	Nagrzewnica centrali	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna	Centrala wentylacyjna	Połączenia wyrównawcze
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
97,96 kW				1,61 kW		0,16 kW	0,01 kW	0,24 kW	0,50 kW	0,55 kW	0,05 kW		0,10 kW	8,00 kW	1,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	1,00 kW	2,00 kW		10,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	2,00 kW		23,00 kW	12,00 kW	9,00 kW	2,00 kW	18,80 kW	9,00 kW	9,80 kW	27,00 kW	10,00 kW	5,00 kW	2,00 kW		1,00 kW	0,10 kW	0,10 kW	2,15 kW	1,85 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	0,05 kW	4,00 kW	2,00 kW	2,00 kW	3,00 kW	
L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE		L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE		L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N PE	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L1 L2 L3 N	L N PE	L1 L2 L3	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	L1 L2 L3 N PE	

UWAGI:
- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
- na etapie wykonastwa należy dobrać sposób zasilania i sterowania urządzeń, stosownie do wymagań zawartych w DTR urządzeń,
- w rozdzielnicy należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

-WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE- Autodesk - licencja: SN:347-82812998

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67–320 MAŁOMICE		
obiekt	Budowa przedszkola w Małomicach wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.	data	05.06.2020
adres	DZ. NR 311 OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE–MIASTO		
rysunek	Schemat jednobiegunowy rozdzielnicy R–4	skala	–
		rys.	E10
stadium	P.W. – ELEKTRYKA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 115/005/08	
sprawdzający	inż. Zbigiew Świerk	upr. do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, nr ewidencyjny 134/005/06	

A3 poziomo