



1. Zblokowana kotłownia kaskadowa z kotłami kondensacyjnymi (2szt.) o modulowanej mocy 20–80kW np. Vitodens 200 W B2HA; regulatorem kaskadowym pompami obiegu kotłowego, sprzęgłem hydraulicznym oraz dedykowanym sytemem spalinyowym w dostawie.
2. Zasobnik ciepłej wody użytkowej V=970dm3 z jedną węzownicą i izolacją termiczną z włókien poliestrowych gr.100mm z folią osłonową.
3. Przeponowe naczynie wzbiorcze do zabezpieczenia instalacji CWU Vn=80dm3
4. Przeponowe naczynie wzbiorcze do zabezpieczenia instalacji C.O. Vn=140dm3 Pstat.=1,3 bar, Pmax= 3,5 bar
5. Filtroodmulinik FOM DN65
6. Rozdzielacz hydrauliczny DN125 Izolowany termicznie gr. 100mm

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.

SLAWOMIR FOSSA; MONIKA FOSSA

UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA

TEL. 601799368, 605900218

www.grupapnc.pl - biuro@grupapnc.pl

FOSA

FOSA

inwestor	GMINA MAŁOMICE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67-320 MAŁOMICE
obiekt	Budowa przedszkola w Małomicach wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.
adres	DZ. NR 311 OBR. EWID.0001 MAŁOMICE, JEDN. EWID. 081005_4 MAŁOMICE-MIASTO
rysunek	RZUT PRZYZIEMI KOTŁOWNIA GAZOWA
skala	1:20
rys.	S.3
stadium	P.W. — BR. SANITARNA
projektant	mgr inż. Agnieszka Bryłkowska
sprawdzający	mgr inż. Bartłomiej Dąbrowski
nr upr.	
podpis	<i>Bryłkowska</i>

W szczególności instalację w zakresie sieci, urządzeń i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 125/005/15

W szczególności instalację w zakresie sieci, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych do projektowania bez ograniczeń nr ewidencyjny 108/005/07