

[illegible]

UWAGI:

- dopuszcza się stosowanie osprzętu modułowego zamiennego, dopuszczonego do stosowania w budownictwie,
- na etapie wykonstwa należy dobrać sposób zasilania i sterowania urządzeń, stosownie do wymagań zawartych w DTR urządzeń,
- w rozdzielniczy należy pozostawić zapas min. 30% wolnego miejsca,

		PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.G. SŁAWOMIR FUBA, NIEKICHA FOSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZĄDÓRZYKA TEL. 61 7993636, 605900218 e-mail: projekt@slubogrubna.pl	
GMINA MAŁOCIE, PL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 67-320 MAŁOCIE inwestor		05.06.2020 4 MAŁOCIE – MAŚTO	
obiekt	Budowa przedszkola w Małociem wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą.	adres	DZ. NR 311 OBR. EWID.0001. MAŁOCIE, JEJNO. EWID. 081005. 4 MAŁOCIE – MAŚTO
rysunek		rys.	skala – E11
stadium	P.W. – ELEKTRYKA	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Projski	upr. do projektowania prac projektowych i nadzoru inwestycyjnego w zakresie budownictwa ogólnego	
sprawdzający	inż. Zbigniew Świątek	upr. do projektowania i nadzoru inwestycyjnego w zakresie budownictwa ogólnego	