

Szczecin, 23 maja 2022

Enea Oświetlenie/OS/A/2022

WEA22E002835/ K2200188542  
(numer pisma w systemie EOD-eKancelaria)  
**UZ/EO/OS/A/66/2022**

**Paweł Bednarski**  
**Tomaszów Bolesławiecki 160C**  
**59-720 Tomaszów Bolesławiecki**

dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach zadania „przebudowy drogi gminnej ciągu ul. Matejki w m. Małomice”.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 02.05.2022r. ENEA Oświetlenie sp. z o.o., ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin uzgadnia dokumentację przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego w ramach zadania „przebudowy drogi gminnej ciągu ul. Matejki w m. Małomice” z następującymi uwagami:

1. Linię napowietrzną oświetlenia ulicznego należy zdemontować na odcinku od słupa nr 670/3/1/7 (przy posesji Matejki 28) do słupa nr 587 (przy posesji Matejki 1). Łącznie 9 przęseł linii napowietrznej (AL. 1x35mm<sup>2</sup>).
2. Bezwzględnie prace prowadzone na sieci ENEA Oświetlenie sp. z o.o. lub będącej w eksploatacji ENEA Oświetlenie sp. z o.o. muszą być w trakcie robót koordynowane przez wyznaczonego pracownika ENEA Oświetlenie.
3. **Na czas budowy zachować ciągłość pracy urządzeń oświetleniowych w zasięgu istniejącej szafki oświetleniowej.**
4. **Szczegółowe rozwiązania należy ustalić i uzgodnić w Enea Oświetlenie sp. z o.o. Rejon Oświetleniowy Zielona Góra na etapie wykonawstwa.**
5. Za uszkodzenia i szkody na majątku ENEA Oświetlenie powstałe w trakcie i na skutek prowadzonych prac związanych z inwestycją odpowiada Inwestor.
6. Prace zanikowe wymagają zgłoszenia do odbioru technicznego, wykonania dokumentacji pomiarowej oraz fotograficznej i przekazania w formie elektronicznej do ENEA Oświetlenie sp. z o.o. - Rejon Oświetleniowy Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra.
7. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami.
8. Inwestor poinformuje ENEA Oświetlenie sp. z o.o., Rejon Oświetleniowy Zielona Góra, ul. Zacisze 15, 65-775 Zielona Góra o zakresie niezbędnych wyłączeń, w terminie co najmniej 14 dni przed planowanym przystąpieniem do prac na sieci oświetleniowej.
9. **Dopuszczenia do prac związane z za- lub wyłączeniem obwodów**

**Centrala**

ENEA Oświetlenie sp. z o.o.  
71-080 Szczecin, ul. Ku Słońcu 34

tel. +48 / 91 332 17 10  
faks +48 / 91 813 50 49

NIP 852-19-62-912  
REGON 811084325

oswietlenie@enea.pl  
www.enea-oswietlenie.pl

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy  
Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000067552 Kapitał zakładowy: 182 127 000 PLN Kapitał wpłacony: 182 127 000 PLN

ENEA Oświetlenie sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie (71-080), ul. Ku Słońcu 34, jako Administrator danych osobowych informuje, że na stronie internetowej Spółki [www.enea-oswietlenie.pl](http://www.enea-oswietlenie.pl) znajduje się obowiązek informacyjny dla klientów, kontrahentów Spółki, osób prowadzących korespondencję ze Spółką, a także występujących do Spółki o wydanie warunków, uzgodnienia techniczne, likwidację kolizji.

oświetleniowych, pomiary wymagające dopuszczenia przez upoważnionego pracownika Spółki lub Eksploatatora, po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem Rejonu Oświetleniowego Zielona Góra są odpłatne – zgodnie z cennikiem ENEA Oświetlenie sp. z o.o..

10. Całość prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.
11. Wytyczne dotyczą tylko sieci oświetlenia drogowego będącej w eksploatacji lub na majątku ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
12. **Do realizacji zadania można przystąpić po wcześniejszym podpisaniu stosownej umowy z ENEA Oświetlenie sp. z o.o.**

Sprawy związane z umową prowadzi Wydział Eksploatacji i Nadzoru Nad Majątkiem Oświetleniowym tel. 913321753.

Z poważaniem

  
KOORDYNATOR  
ds. SIS  
Marek Lis

Załączniki:

1. PZT – 1 egz.

Do wiadomości:

1. a/a
2. Rejon Oświetleniowy Zielona Góra