





- UWAGA:
1. Uziom otokowy połączyć z uziomem fundamentowym
 2. Strefy ochronne i odstępy izolacyjne wykonać wg. PN-EN 62305 -3:2009
 4. Użyć drutu (drut FeZn Ø 8 mm)

LEGENDA	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
	przewód odprowadzający (drut Zn/Fe Ø 8mm lub bednarka 30x4) pionowy połączyć ze metalowym słupem konstrukcyjnym
	przewód (drut Zn/Fe Ø 8mm) połączyć ze metalowym słupem konstrukcyjnym i wyprowadzić nad dach, zakończyć wygięciem drutu w pionie na wys. 50 cm
	drut Zn/Fe Ø 8mm
	bednarka 30x4 ułożona w ziemi

RZUT INSTALACJI ODGROMOWEJ



LTM - ELEKTRO Łukasz Muszyński
ul. Kopieckich 86, 63-700 Krotoszyn

Projektant :	mgr inż. Łukasz Muszyński	Branża: Elektryczna
Asystent:	mgr inż. Krzysztof Chudy	Data: 2021 r.
Obiekt:	BUDOWA REMIZY OSP LUBIECHÓW-GARAŻ NA DWIA SAMOCHODY BOJOWE Z ZAPLECZEM SANITARNYM PRZY UL. Lubiechów	Nr rysunku
Adres:	NA DZIAŁCE NR EW 0004 OBR. 97/6, LUBIECHÓW	3
Inwestor:	Gmina Matomice, Pl. Konstytucji 3 maja 1, 67- 320 Matomice.	