



## BURMISTRZ MAŁOMIC

67-320 Małomice Pl. Konstytucji 3 Maja 1 e-mail: [urząd@malomice.pl](mailto:urząd@malomice.pl) tel. (068) 3769027 fax (068) 376 90 51 w.12

**PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Stawiamy na sport w gminie-budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Małomicach z dnia 13.08.2007r.**

**BS.W.CH./341-5/07**

**Numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych 140565/2007r.**

**Dotyczy: udzielenie odpowiedzi na pytanie z dnia 28-08-2007r. w sprawie SIWZ i Specyfikacji Technicznej.**

Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. Z 2006r. Nr 164, poz. 1163 z późn. z.) informuję, iż w dniu 28 sierpnia 2007r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i Specyfikacji Technicznej

**Pytanie:**

Czy Zamawiający dopuści zastosowanie trawy spełniającej parametry zawarte w pkt. 2.3.1 SIWZ, natomiast z ilością pęczków 39.055 na m<sup>2</sup>?

Czy zakres prac niezbędnych do wykonania jest zgodny z opisem zawartym w SWIZ pkt. 2.2, a pozycję 4 d.1 zawartą w kosztorysie ślepy (nie uwzględnioną w opisie) należy traktować jako uzupełniającą, w razie wystąpienia konieczności zastosowania jej technologii?

**Odpowiedź:**

W nawiązaniu do pytania informuję, iż przedstawione w zapytaniu stanowisko w pełni odzwierciedla zamiar Zamawiającego. Rzeczywiście brak w opisie prac zawartych w SIWZ pkt 2.2 prac ujętych w pozycji 4 d.1 kosztorysu ślepego w zakresie wyrównania istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczonym mechanicznie o gr. do 10 cm należy rozumieć, iż wykonanie tych prac konieczne będzie tylko wtedy gdy wynikać to będzie z rzeczywistej potrzeby.

**Pytanie:**

Czy zakres prac niezbędnych do wykonania jest zgodny z opisem zawartym w SWIZ pkt. 2.2, a pozycję 4 d.1 zawartą w kosztorysie ślepy (nie uwzględnioną w opisie) należy traktować jako uzupełniającą, w razie wystąpienia konieczności zastosowania jej technologii?

**Odpowiedź:**

W odpowiedzi na powyższe pytanie informuję, iż Zamawiający dopuszcza zastosowanie trawy, która spełnia minimalne parametry techniczne trawy syntetycznej opisane w pkt 2.3.1 SIWZ i wyraża zgodę na zmianę parametru trawy dotyczącego ilości pęczków/m<sup>2</sup> z 39500 pęczków/m<sup>2</sup> na 39000 pęczków/m<sup>2</sup> pod warunkiem, iż nie będzie to miało wpływu na obniżenie parametrów użytkowych murawy w takim zakresie jak wynika to ze SIWZU.

Wobec powyższego Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ w zakresie jak wyżej.

Małomice, dnia 30.08.2007r.

BURMISTRZ  
  
mgr Małgorzata Janina Sendek