

Zamawiający:

**Gmina Małomice**  
pl. Konstytucji 3 Maja 1  
67-320 MAŁOMICZ

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn : „ **Budowa bieżni sportowej o nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy przy Zespole Szkół w Małomicach w ramach zadania budżetowego pn. „Stawiamy na sport w gminie”**”

Zn.Spr. BZ- 341-05/ 08

*Wykonawcy – wszyscy-*

Dotyczy : odpowiedzi na pytanie jednego z wykonawców z dnia 30.09.2007r. do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść zapytania :  
„ *Czy zamawiający dopuści do zastosowania jako nawierzchnię bieżni trawę sztuczną o następujących parametrach:*

*- trawa polietylenowa, - długość włókna : 20 mm, - waga włókna : 1000 g/m2, - włókno: fibrylizowane,  
- kolor: czerwony, - Dtex : 8800, - grubość włókna 100 mikronów, - ilość pęczków : 22680 szt/m2,  
- ilość włókien : 45360 szt/m2, - wypełnienie : piasek kwarcowy”*

Ponadto pytający nadmienia, że proponowana trawa, mimo mniejszej liczby włókien na m2 wobec proponowanej przez zamawiającego ma wyższy parametr Dtex i dużo grubsze włókno, co wydatnie zwiększa jej trwałość i oświadcza, że trawy polietylenowe są bardziej odporne na warunki atmosferyczne.

#### ODPOWIEDŹ :

Zamawiający, po uprzedniej konsultacji z projektantem stoi na stanowisku, że trawa o wyszczególnionych przez pytającego parametrach może być dopuszczona do zastosowania w niniejszym zamówieniu. Uzasadniając należy stwierdzić, że trawy polietylenowe również zaliczają się obok polipropylenowych do „sztucznych traw syntetycznych”, które są przedmiotem zamówienia (SIWZ, dz.I). Ponadto w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w pkt. 2.3.1 jest napisane że „*Inwestor dopuszcza inne nawierzchnie z trawy syntetycznej...*”; aby jej cechy techniczne nie były sumarycznie gorsze od wymienionych w dalszej treści „*Przykładowych parametrach trawy syntetycznej*”, które jak wynika z założenia są tylko parametrami przykładowymi. Warunkiem niezbędnym jest aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone to zamówienie, dysponował dokumentami typu aprobaty techniczne, które dopuszczają zastosowanie danego materiału do budowy nawierzchni bieżni/boisk szkolnych.

Wobec powyższego nie zachodzi konieczność wprowadzania modyfikacji zapisów SIWZ. Odpowiedź jest wiążąca dla stron postępowania przetargowego.

**BURMISTRZ**

*Mgr Małgorzata Jurkiewicz-Serwicka*