

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ dotyczącej zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn : „ **Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Małomice, etap II** ”

Zn.Spr. BZ- 341-01/ 09

Wykonawcy (- wszyscy-)

Dotyczy : odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści załączników do SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść 2 zapytań, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 20.03.2009 :

„ 1) *W wszystkich przedmiarach robót w części dotyczącej Renowacji nawierzchni podane są jednakowe ilości m2 dla warstw: odsączającej, podbudowy z kruszyw łamanych, podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, warstwy wiążącej, ułożenia geowłókniny, oraz warstwy scieralnej. Jest to niezgodne z rysunkiem nr MA-27/KAN - Renowacja dróg i nawierzchni ulic, gdzie dla trzech górnych warstw (wyrównawczej-asfaltobetonem, siatki przeciwskurczowej i warstwy scieralnej) założono wykonanie dodatkowej powierzchni o szerokości po 50 cm po obu stronach wykopu. W związku z tym prosimy o uaktualnienie przedmiarów robót w tym zakresie”*

„ 2) *Prosimy o podanie czy Gmina będzie pobierać opłaty za zajęcia pasa drogowego w drogach gminnych oraz wskazanie, które drogi są gminne a które powiatowe”.*

ODPOWIEDZI :

Ad. 1. Poprzez wprowadzenie Modyfikacją SIWZ nr 2 podpunktu nr 1.9. w rozdziale I zalecenia aby wykonawcy kompleksowo analizowali dokumentację projektową zamawiający chciał zwrócić uwagę na fakt, iż w załączonym schemacie MA-27/KAN jest przewidziany sposób „**renowacji**” jezdni a nie „**odtworzenia**” do stanu istniejącego. W związku z tym, bez względu na istniejącą konstrukcję nawierzchni poszczególnych ulic wykonawca będzie zobowiązany odtworzyć je warstwami projektowanymi. Jeżeli chodzi o koszty związane z ilością [m2] na schemacie; należy to traktować jako rozmiar maksymalny w zależności od warunków wykopu, itp, nie mniej jednak nie zachodzi konieczność przedstawiania innych przedmiarów, ponieważ te aktualne zawierają rozmiar niezbędnego minimum.

Ad. 2. W Gminie Małomice obowiązuje Uchwała nr XXXIV/203/05 z dnia 29.XI.2005 „W spr. wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego...” w przypadku gdy gmina jest inwestorem. Ustalone stawki wynoszą w zależności która część drogi jest zajęta i od % zajętej jezdni od 0,10 do 0,20 zł / 1m2. Zamawiający oświadcza, iż aktualnie **wszystkie ulice** na terenie miasta Małomice znajdują się w zasobie dróg gminnych.

* * *

Wobec powyższego zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ i nie zmienia treści ogłoszenia, tym samym nie przedłuża się terminu składania ofert. Odpowiedź jest wiążąca dla stron postępowania przetargowego.

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Joanna Sendecka