



Oznaczenie obwodu	QG1	Q1	Q2	Q3			Q1	Q2	Q3
Zadział									
Nazwa obwodu	WYŁĄCZNIK GŁÓWNY ZASILANIE Z RG	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA L1	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA L2	KONTROLA OBECNOŚCI NAPIĘCIA L3			ZASILANIE CENTRALI NW	ZASILANIE CENTRALI N	ZASILANIE KURTYNY POWIETRZNEJ Kt
Długość przewodu [m]	3						50	25	20
Typ i przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	YKY 5x10						YDY 5x4,0	YDY 5x2,5	YDY 5x6
Moc [kW]	15,52						4,5	1,75	9,0
cos φ	0,90								

Projektował:	inż. JANUSZ ZYGULSKI	NR UPR. 569/1984
Sprawdził:	mgr inż. MARIAN MATYS	NR UPR. SLK/0462/POOE/04

**SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNI RW**

Skala:	
Data:	04.2009
Numer rysunku:	<b>IE-00/01</b>