



- ☒ Sterownik Perrot WaterControl 12 (lub równowazny)
- ⊖ Pompa
- ⊘ Zasuwa

Zraszacze

- ⊖ Pełnoobrotowy LVZR 22SVAC Ø12; R 27m; 16m³/h; 5,5bar
- ⊖ Sektorowy LVZR 22WVAC Ø12; R 24m; 12m³/h; 5,5bar

Sieci

- PE-HD / PN10 Ø75
- PE-HD / PN10 Ø63
- - - Przewód sterujący YKY 2\*1,5mm²
- Przewód sterujący YKY 3\*1,5mm²
- Przewód sterujący YKSY 14\*1,5mm²

System automatycznego nawadniania boiska piłkarskiego

<b>BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w JANOWCU w gminie MAŁOMICE</b>		
INWESTOR	GMNA MAŁOMICE	NUMER RYSUNKU
PROJEKTANT	mgr inż. Daniel Sadowski	
SKALA RYSUNKU		<b>3</b>
DATA OPRACOWANIA	LUTY 2009	

