

Zamawiający:

**Gmina Małomice**  
pl. Konstytucji 3 Maja 1  
67-320 MAŁOMICE

Data : 09.10.2009

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn : Modernizacja i budowa boisk sportowych w Małomicach i Janowcu w ramach programu „ Stawiamy na sport w gminie, rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej”

Zn.Spr. BZ- 341-06/ 09

### **Wykonawcy (- wszyscy-)**

Dotyczy : odpowiedzi na pytania jednego z wykonawców w sprawie wyjaśnienia treści załącznika do SIWZ, tj dokumentacji technicznej.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczamy treść 2 zapytań, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 08.10.2009 :

- 1) *„W opisie i przedmiarze brak szczegółów na temat pompy i niezbędnego osprzętu, prosimy o sprecyzowanie co dokładnie należy ująć do wyceny”*
- 2) *„W opisie i przedmiarze brak informacji na temat instalacji elektrycznej do zasilania silnika pompy. Prosimy o sprecyzowanie gdzie znajduje się rozdzielnia, ile metrów przewodu jest potrzebne”.*
- 3) *„W opisie i przedmiarze brak informacji na temat przyłącza do instalacji wodociągowej. Prosimy o podanie, gdzie znajduje się to przyłącze i jaka jest jego średnica”.*
- 4) *„W opisie brak informacji na temat ciśnienia wody w instalacji wodociągowej. Parametr ten jest niezbędny do prawidłowego doboru pompy. Prosimy o podanie tego parametru.*

### ODPOWIEDZI :

**Ad. 1-4.** W opisie i przedmiarze robót brak jest szczegółów na temat pompy i niezbędnego osprzętu ze względu na ich nie ujęcie w zakresie opracowania dotyczącego modernizacji i budowy boisk. Zgodnie z zapisami w części opisowej projektu pkt. 4. d – źródło zasilania, pompa będzie przedmiotem odrębnego opracowania realizowanego dla potrzeb odwiertu studni zasilających systemy nawadniania boisk. Podobna informacja znajduje się w SIWZ, dz.I, pkt 1.2.1. Zlecenie to jest realizowane odrębnie. W opisie przedmiotu zamówienia są podane wymagane parametry wydajności i ciśnienia źródła zasilania, które muszą zostać spełnione. Nie dotyczy to jednak systemu nawadniania ujętego w tym postępowaniu.

W zakresie zlecenia ujęto studnie przyłączeniowe do których należy wprowadzić instalację nawodnienia boisk. Do czasu realizacji systemu nawadniania gotowe będą ujęcia wody dla obu obiektów, co pozwoli na jego włączenie i uruchomienie zgodnie z zapisami specyfikacji.

W związku z powyższym analogicznie należy traktować zapytania dotyczące szczegółów zasilania pompy oraz przyłącza instalacji wodociągowej.

\* \* \*

Wobec powyższego zamawiający nie modyfikuje treści SIWZ i nie zmienia treści ogłoszenia, tym samym nie przedłuża się terminu składania ofert. Odpowiedź jest wiążąca dla stron postępowania przetargowego.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Małgorzata Janina Sendecka