

Eko-Instal-Projekt
Katarzyna Urbaniak
Siecieborzyce 22a/5
67-320 Małomice

Opracowanie: Opis przydomowej oczyszczalni ścieków

Miejscowość: Janowiec

Gmina: Małomice

Województwo: LUBUSKIE

Użytkownik: Wincenty Tokar
Janowiec 1, działka nr 93, droga 358,
odprowadzenie do rzeki Iława dz. nr 347
67-320 Małomice

Zlecniodawca: GMINA MAŁOMICE

Wincenty Tokar DO nr AIM 977333
Janowiec 1, działka nr 93, droga 358, odprowadzenie do rzeki Ławka
dz. nr 347
67-320 Małomice

Po analizie gruntu i wizji w terenie zaproponowano dwa rozwiązania
oczyszczania ścieków pochodzących z budynku:

WARIANT A

Przydomowa oczyszczalnia ścieków w technologii opartej na osadzie czynnym
- PROX. Zajmowana powierzchnia ok. 20m². Przewód do oczyszczalni –tak.
Elementy oczyszczalni: oczyszczalnia typu PROX SX-P 5, studzienka
kontrolna, wylot ścieków oczyszczonych do rzeki, wentylacja wysoka
oczyszczalni, przyłaz czy przewód.
Przybliżony koszt budowy oczyszczalni – ok. 11.000,00

WARIANT B

Przydomowa oczyszczalnia ścieków ze złożem biologicznym zanurzonym z
komorą aeracji.
Zajmowana powierzchnia ok. 20m².
Przewód do oczyszczalni –tak. Elementy oczyszczalni: osadnik gnilny 2000l,
studzienka kontrolna, złożo biologiczne, wylot ścieków oczyszczonych do
rowu, wentylacja wysoka oczyszczalni, przyłaz czy przewód.
Przybliżony koszt budowy oczyszczalni – ok. 12.200.00

Właściciel gruntu na którym zostanie zamontowana oczyszczalnia
zaakceptował wariant A, który zostanie zaprojektowany.

OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGÓLNE

1.1 Nazwa opracowania

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków dla budynku mieszkalnego w miejscowości: Janowiec, działka nr 93, droga 358, odprowadzenie do rzeki Ławka dz. nr 347.

Inwestor: Wincenty Tokar

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania

Przy wykonaniu niniejszego opracowania korzystano z następujących materiałów:

- Ø Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 sierpnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane,
- Ø Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- Ø Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,
- Ø Prawo Wodne - ustawa z 18 lipca 2001 z późniejszymi zmianami,
- Ø M. Roman – Kanalizacja, oczyszczenie ścieków – Arkady, Warszawa 1986,
- Ø Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków - PZliTS, Poznań 1997,
- Ø Wytyczne amerykańskie, francuskie i polskie projektowania i budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

1.3 Cel i zakres opracowania

2. ILOŚCI JAKOŚCI OŚCIEKÓW SUROWYCH

Oczyszczalnia jest projektowana dla budynku zamieszkiwanego przez sześć osób stałych mieszkańców (6 M). Założono jednostkowe, dobowe zużycie wody na poziomie 100 dm³, na jedn¹ osobę (100 dm³/M·dobę), co daje ³¹ czne dobowe zużycie wody: $Q_{d.oe.} = q \cdot n$

gdzie:

q – jednostkowe zużycie wody przypadaj¹ ce na jednego mieszkańca

n – liczba mieszkańców

$$Q_{d.oe.} = 100 \text{ dm}^3 / \text{M} \cdot \text{dobę} \cdot 6 \text{ osób} = 600 \text{ dm}^3 / \text{dobę} = 0,60 \text{ m}^3 / \text{d}$$

$$Q_{h.max} = Q_{d.oe.} / 10 \text{ h} = 0,060 \text{ m}^3 / \text{h}$$

Całoroczne zużycie wody na cele bytowe, a co za tym idzie powstawanie ścieków wyniesie: $Q_{roczne} = Q_{d.oe.} \cdot 365 \text{ dni}$

$$Q_{roczne} = 0,60 \text{ m}^3 / \text{d} \cdot 365 \text{ dni} = 219 \text{ m}^3 / \text{rok}$$

Jakość ścieków bytowych, określona na podstawie przeciętnych wskaźników zanieczyszczeń w przeliczeniu na 1 mieszkańca, charakteryzuje się poniższymi wielkościami:

	Ładunek jednostkowy	Ładunek zanieczyszczeń dla 6 mieszk.	Stężenie ścieków surowych dla $Q_{d.oe.} = 0,60 \text{ m}^3 / \text{d}$	Warunki wprowadzania ścieków do odbiornika	Wymagana sprawność procesu
	[g/M·d]	[g/d]	[g/m ³]	[g/m ³]	[%]
BZT ₅	60	360	216	40	81
ChZT	150	900	540	150	72
Zawiesina ogólna	55	330	198	50	75

Gwarantowane parametry oczyszczonych ścieków.

Parametr	Gwarantowana wartość
BZT ₅	15 mg/l
CHZT _{Cr}	70 mg/l
Zawiesina ogólna	20 mg/l

zanieczyszczeń organicznych i różnych form azotu do poziomu gwarantowanego przez normy i przepisy polskie i EU oraz stwarza warunki do biologicznego usuwania fosforu.

Zakłada się że 1 RLM dziennie wyprodukuje 100 l / osoba x dzień ścieków, a produkcja zanieczyszczeń w jednostce BZT₅ wynosi 60 g / osoba x dzień. Danymi wyjściowymi do projektowania i instalacji oczyszczalni są wymagania inwestorów, planów zagospodarowania przestrzennego, organów administracji samorządowej, a w szczególności wymagania co do wymaganego stopnia oczyszczenia ścieków na odpływie z OCE zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w szczególności Prawo Wodne i Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 8 lipca 2004 r.

Oczyszczanie ścieków i ich zagospodarowanie jest zgodne z przyjętym obecnie w Polsce nowym prawem wodnym, które w artykule 41 podaje, że w celu dalszej ochrony wód należy między innymi wprowadzać powtórne wykorzystanie ścieków oczyszczonych.

3.1 Zblokowana oczyszczalnia ścieków


Korpus OCE (reaktor) jest wykonany z polipropylenowych płyt (PP), które są spawane. Konstrukcja zbiornika typu SX - P5 jest zaprojektowana tak, aby zbiornik bez dalszych budowlanych lub statycznych zabezpieczeń wytrzymał napór ziemi po zasypaniu.

Technologiczno – mechaniczne wyposażenie OCE składa się z dmuchawy, rozdzielacza powietrza z zaworami regulacyjnymi, aeracyjnego, grubopęcherzykowego systemu mieszającego w sekcji mechanicznego podczyszczenia oraz aeracyjnego, drobnopęcherzykowego systemu napowietrzającego. Dmuchawa wtacza powietrze do rozdzielacza powietrza, za pomocą którego reguluje się ilość powietrza dostarczanego do poszczególnych urządzeń.

Konstrukcyjne parametry zbiornika OCE SX- P5

Typ	Ilość mieszkańców	Zakładany max. przepływ	Zakładane obciążenie	Grubość	Wysokość				Dopływ / Odpływ	Objętość czynna
				D	H	H	H	DN	V	
				zbiornika	zbiornika	dopływu	odpływu			
	[ilość RLM]	[m³/d]	[kgBZT ₅ /d]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[m³]	
SX- P5	2 - 6	0,6	0,36	1340	1800	1300	1150	110	1,43	

oczyszczania jest separacja polegająca na oddzieleniu oczyszczonych ścieków od osadu czynnego, po czym oczyszczone ścieki wypuszcza się do cieku wodnego, gruntu, lub recykluje się, a osadzony osad czynny z dna osadnika wtórnego (Owt) zawraca się do części beztlenowej, części do komory napowietrzania (KOCZNN). Istnieje możliwość rozbudowy systemu o układ odwodnienia osadu nadmiernego na workownicy. W worku tym osad będzie składowany i anaerobowo stabilizowany. W celu zwiększenia wydajności oczyszczalni oraz powstrzymania wypływania osadu czynnego z Oczyszczalni rurociągu odpływowym zamontowane jest urządzenie, które wytwarza strefę akumulacji, z możliwością przepływu 160 l/h. Tak wstawiona przestrzeń retencyjna zapewnia równomierną pracę przydomowej Oczyszczalni przy okresowym dopływie większej ilości ścieków (np. z wanny+pralka).



3.3 Gospodarka osadami


Czas przetrzymania ścieków w oczyszczalni będzie wynosił około 2 doby. Ścieki bytowo – gospodarcze z budynku będą dopływające grawitacyjnie rurociągiem PVC Ø 110 mm.

$$V_{og} = Q_{d.ś} \cdot 2 \text{ doby} = 0,60 \cdot 2 = 1,20 \text{ m}^3$$

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych będzie wylot do rzeki Iławka. Woda odprowadzona do rowu spełnia wymagania Rozp. MOŚ z dnia 8 lipca 2004 r

Usuwanie osadu

Usuwanie osadu należy przeprowadzać przy wartościach wyższych niż 700 ml osadu na 1l ścieków. Po odpompowaniu osadu nadmiernego ilość pozostałego osadu powinna zostać na poziomie 300 ml na 1l ścieków. Odpompowanie osadu nadmiernego można zamówić u dostawcy lub pracownika autoryzowanego serwisu.



$KOCZ_{DN}$ – PRZESTRZEŃ ANOKSYDACYJNA
 $KOCZ_{NN}$ – PRZESTRZEŃ NAPOWIETRZANA
 Owt – OSADNIK WTÓRNY

4. EKSPLOATACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Oczyszczalnia nie wymaga trwałej obsługi. Oddana do eksploatacji pracuje automatycznie w określonych interwałach czasowych. Należy wykonać jedynie czynności niezbędne w celu skontrolowania pracy oczyszczalni oraz technologicznych parametrów procesu oczyszczania.

Zestawienie czynności, jakie należy wykonać podczas eksploatacji OCE

Rodzaj czynności	Częstotliwość
Wizualna kontrola pracy	1 x tygodniowo
Doregulowanie zaworów napowietrzających	Według potrzeby na podstawie wizualnej kontroli
Podczyszczenie elementu akumulacyjnego	Według potrzeby na podstawie wizualnej kontroli (co najmniej 1 x na 4 tygodnie)
Czyszczenie mechaniczne podczyszczenia (wyczyszczenie rury dopływowej, wypróżnianie kosza na skratki)	Według potrzeby, na podstawie wyników wizualnej kontroli
Mierzenie objętości osadu	1 x na 4 tygodnie

6. SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA

Ø PROX SX P5

Dostawca: PHU EKO-LIDER

Producent: PROX T.E.C. Poprad

Ø Rury i kształtki

Producent : WAWIN METAL PLAST Buk

SPIS RYSUNKÓW

1 Profil przydomowej oczyszczalni ścieków (rys.nr 1)

2 Mapka geodezyjna z wrysowan¹ przydomow¹ oczyszczalni¹ ścieków (rys.nr 2)

ZAŁĄCZNIKI

ES – DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE PROX T.E.C.

CERTYFIKAT ZGODNOŚCI NR 0902A/02/1014/1/C/C04

APROBATA TECHNICZNA AT/2000-02-0961-04 (str. 1/11)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI nr 070

ZACIĄŻENIE LOIIB Mirosław Tomaszewski

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO Mirosław Tomaszewski

OZIĄŻENIE PROJEKTANTA Mirosław Tomaszewski