



BURMISTRZ MAŁOMIC
pl. Konstytucji 3 Maja 1
67-320 MAŁOMICZE

BURMISTRZ MAŁOMIC

67-320 Małomice Pl. Konstytucji 3 Maja 1 e-mail: urząd@malomice.pl tel. (068) 3769027 fax (068) 376 90 51 w.12

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ZADANIE: Stawiamy na sport w gminie - budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Małomicach z dnia 16.07.2007r.

BS.W.CH/341-3/07

Numer ogłoszenia w Biuletynie zamówień publicznych 119803/2007r.

Dotyczy: Udzielenie odpowiedzi na pytanie w sprawie SWIZ i Specyfikacji Technicznej.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz.U. z 2006r. Nr 164, poz 1163 z późn. z.) informuję, iż w dniu 26 lipca 2007r. do Zamawiającego wpłynęło następujące pytanie w sprawie wyjaśnienia treści SWIZ i Specyfikacji Technicznej

Pytanie:

W SWIZ oraz Specyfikacji Technicznej opisano nawierzchnię sportową boiska wymieniając jej minimalne parametry. Wymienione parametry wskazują na jedną konkretną trawę co ogranicza uczciwą konkurencję i jest sprzeczne z prawem zamówień publicznych. Prosimy o dopuszczenie innych traw o parametrach równoważnych lub lepszych jak ww. nawierzchni poprzez zmianę parametrów dotyczących wysokości włókna z 18 mm \pm 10% na 15-20mm.

Odpowiedź:

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień publicznych zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Tak też przedmiot zamówienia został opisany. W tym przypadku w pkt 2.3.1 Projektu budowlanego w części „Przykładowe parametry trawy syntetycznej” zamawiający wskazał parametry trawy poprzez ich przykładowe opisanie, co wynika z faktu użycia w opisie niektórych parametrów określenia minimum, np:

- grubość włókna - min. 60 μ
- wysokość włókna - min. 18mm.
- ilość pęczków - min. 39500 pęczków/m²
- ciężar minimum - 6.600 Dtex

Reasumując należy przyjąć, iż zamawiający dopuszcza możliwość użycia trawy o parametrach równoważnych lub lepszych. Jednakże muszą one być wyższe niż opisane w Projekcie budowlanym, w tym o wysokości włókna większej niż 18 mm. Ponadto wykonawca powinien proponując parametry trawy uwzględnić przeznaczenie boiska, jako areny sportowej do gry w piłkę ręczną i mini piłkę nożną.

Otrzymują:

1. A/a

BURMISTRZ

mgr Małgorzata Janina Sendeczka